

# 安全弁等点検整備・吹出しテスト記録表

別添 1  
1 弁用

設 置 者							
検 査 証 番 号							
安全弁等の仕様	製 造 者						
	型 式						
	呼 び 径	mm					
	設 定 圧 力	MPa					
	吹 出 し 量	Kg/h					
	流 体	蒸 気	温 水	その他( )			
固着・詰まり等の有無	弁 箱	腐食・損傷・破損の有無	有	無			
	弁 体	固着・詰まりの有無	有	無			
		腐食・損傷・破損の有無	有	無			
	弁 座	固着・詰まりの有無	有	無			
		腐食・損傷・破損の有無	有	無			
	ば ね	腐食・損傷・破損・劣化の有無	有	無			
	弁 棒	腐食・損傷・破損の有無	有	無			
	フ ラ ン ジ 部	腐食・損傷・破損の有無	有	無			
	ネ ジ 部	腐食・損傷・破損の有無	有	無			
	そ の 他	腐食・損傷・破損の有無	有	無			
実施年月日		平成 年 月 日					
実施者	区分	製造者	整備業者				
	名称	(点検責任者, )					
吹出しテスト	作動方法	窒素	空気	蒸気	水	その他( )	
	吹出し圧力	MPa					
	吹止り圧力	MPa					
	作動状態	良 否					
	試験年月日		平成 年 月 日				
	実施者	区分	製造者	整備業者	設置者		
名称		(テスト責務, )					

備考1 「点検責任者, 」, 「テスト責任者, 」又は「報告者, 」欄は, 署名に替えることができます。

2 必要な項目のみ記入し, 又は, にチェックを入れてください。

年 月 日

報告者

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 殿